

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	<b>Некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного образования детей-сирот «Большая Перемена»</b>			
Фактический адрес	109044 г.Москва Саринский пр-д д.13 стр.1			
Юридический адрес	109044 г.Москва Саринский пр-д д.13 стр.1			
Округ, район				
Телефон/ E-mail	+495-532-52-05 E- mail info@bigchange.ru			
Вид деятельности	Образование, социальная защита			
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	нет			
Форма собственности объекта	Муниципальная			
Размещение объекта (все здание, <b>часть здания</b> , здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги) – <b>1 этаж</b>				
Количество и назначение входов	2 ( главный, запасной)			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)				45
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья				Есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому				Есть
Возможность дистанционного обслуживания				Есть
<b>1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов</b>				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	<b>К</b> (на кресле-коляске)	<b>О</b> (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	<b>С</b> (с нарушением зрения)	<b>Г</b> (с нарушением слуха)
Территория объекта	полностью	полностью	полностью	полностью
Входная группа	полностью	полностью	полностью	полностью
Пути движения	полностью	полностью	полностью	полностью
Зона оказания услуги	полностью	полностью	полностью	полностью
Санитарно-бытовые помещения	полностью	полностью	полностью	полностью
<b>2. Доступность объекта для инвалидов</b>				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	<b>К</b>	<b>О</b>	<b>С</b>	<b>Г</b>
Доступность объекта	полностью	полностью	полностью	полностью
Доступность услуги	полностью	полностью	полностью	полностью

Доступность итоговая

Полностью доступна

### 3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
Вход (входы) в здание	Не нуждается
Путь (пути) движения внутри здания	Не нуждается
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Не нуждается
Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
Все зоны и участки объекта в целом	Не нуждается

\* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «20» июня 2023 г.,  
Дата составления паспорта «20» июня 2023 г.

Руководитель организации

О.А. Лупашко



Председатель общественной организации инвалидов



**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  
доступности для инвалидов общественного здания  
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного образования детей-сирот «Большая Перемена»
Фактический адрес	109044 г.Москва Саринский пр-д д.13 стр.1
телефон	+495-532-52-05 E- mail info@bigchange.ru
Ведомственная принадлежность	(муниципальная)
Вид деятельности	социальное обслуживание, здравоохранение, образование, торговля и сервисное обслуживание, культурно - досуговая деятельность, спортивно- оздоровительная, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания ( <b>социальное обслуживание, образование</b> )
Форма собственности объекта	(муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)
Объем предоставляемых услуг	(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость <b>45 чел.</b>
Размещение объекта	отдельно стоящее здание (3 этажа) 1 этаж
Количество и назначение входов	1-главный вход, 1 запасной выход
Год постройки	1900
Год последней реконструкции	

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	200 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Метро Пролетарская
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			<b>есть, нет</b>
Наземные тактильные указатели перед переходами	<b>есть, нет</b>	Регулируемые переходы	<b>есть, нет</b>
Наземные тактильные указатели перед препятствиями	<b>есть, нет</b>	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	<b>есть, нет</b>
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	<b>есть, нет</b>	Нерегулируемые переходы	<b>есть, нет</b>
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	<b>есть, нет</b> <b>есть, нет</b>	Внеуличные переходы с пандусом	<b>есть, нет</b>
		Внеуличные переходы с подъемником	<b>есть, нет</b>
Лестницы на пути движения	<b>есть, нет</b>	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	<b>есть, нет</b>
Поручни на имеющихся лестницах	<b>есть, нет</b>	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	<b>есть, нет</b>
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8%	<b>есть, нет</b>	Бордюры на пересечении путей движения с	<b>есть, нет</b>

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки				<u>0,9 м и более</u>	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	<u>К, О</u>
- информация об объекте				Имеется	Допустимо отсутствие	<u>К, О, С, Г</u>
<b>Автостоянка посетителей (при наличии)</b>						
Расстояние до входа в здание				50 м и менее	Не более 250 м	<u>К, О</u>
Количество мест для инвалидов всего				не менее 10%	Допустимо отсутствие	
Количество машино- мест для инвалидов на кресле- коляске				5% и более	Допустимо отсутствие	<u>К, О</u>
Ширина машино- места для инвалидов- колясочников				3,5 м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	<u>К</u>
Глубина (длина) машино- места для инвалидов- колясочников				5,0 м и более		<u>К</u>
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
- ширина тротуара (пути движения)				1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	<u>К, О</u>
- бордюрные пандусы на пересечении с транспортными проездами (съезды)				наличие	Отсутствие при условии возможности движения по транспортному проезду или сопровождение	<u>К</u>
- ограждение, бордюр с	нет			нет	Допустимо отсутствие	<u>С</u>

направляющей функцией вдоль тротуара													
- указатели направления движения	нет							Имеются			Допустимо отсутствие		К, Г
- места отдыха								Имеются			Допустимо отсутствие		К, О
<b>Лестница на территории:</b>													
- высота подъема справочно													
- поручни высота													
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет							Как минимум с одной стороны на высоте 0,8- 1,1 м.			Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м		О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет							За 0,6 м до марша			Допустимо отсутствие, несоответствие		С
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет							Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи			Допустимо отсутствие, несоответствие		С
<b>Пандус на территории</b>													
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет							0,8 м и менее			не учитывается		К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = $(H : L) \times 100\%$ .	нет							8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%			Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м		К
<b>Поручни с двух сторон</b> (требуются при подъеме более 0,15 м)	нет							Наличие			Отсутствие, несоответствие		К
- на высоте (нижний поручень)	нет							0,7 – 0,9 м					К
- на высоте (верхний поручень)	нет							0,8 – 1,0 м					О

**2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)**

Крыльцо или входная площадка		Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.			
Высота площадки Справочно	Крыльцо	Входная площадка			
		есть	нет	Допустимо отсутствие	наличие
Наружное вызывное устройство	есть	есть		Допустимо отсутствие	К
Ширина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует)	нет	нет		1,65 м и более, при автоматических дверях 1,2 м и более	К 1,2 м и более, при автоматических дверях 1,1 м и более
Глубина площадки с пандусом (не заполняется, если пандус отсутствует)	нет	нет		1,8 м и более при распашных дверях, 1,2 м и более при автоматических дверях	К 1,5 м и более при распашных дверях, 1,2 м и более при автоматических дверях
Ширина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует)	нет	нет		Не менее 1,5 м	О, С Не менее ширины входной двери
Глубина площадки без пандуса (заполняется, если пандус отсутствует)	нет	есть		Не менее 1,5 м при распашных дверях,	О, С Не менее ширины входной двери

Ограждение (не требуется при трехсторонних лестницах)	нет	нет	при автоматических дверях не менее 1,2 м	Допустимо отсутствие	К, О, С
Навес	есть	есть	Имеются при высоте входной площадки более 0,15 м	Не учитывается	К, О
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть	есть	<b>Наличие</b>	Допустимо отсутствие знака доступности объекта для инвалидов	Г
<b>Лестница наружная</b>					
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,3 м до марша	нет	есть	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	нет	есть	Имеется на проступи крайних ступеней или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	нет	есть	Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца 0,45 м и менее	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с поручнями при уклоне не более 16,5%	О, С
- на высоте	нет	есть	0,8- 1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- завершения поручней за пределами марша	нет	есть	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- нетравмирующие окончания	Нет	есть	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
<b>Пандус наружный</b>					

Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	нет	нет	нет		5 (8) % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	есть	нет	нет		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	есть	нет	нет		0,45 (0,8) м и менее	Не ограничена	К
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей, вносятся размеры только для тех типов площадок, которые имеются на данном пандусе)	нет	нет	нет				
- при въезде на пандус, длина	нет	нет	нет		1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
- при въезде на пандус, ширина	нет	нет	нет		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
- промежуточная прямая, длина (для прямого пандуса)	нет	нет	нет		1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
- промежуточная прямая, ширина (для прямого пандуса)	нет	нет	нет		0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
- промежуточная с поворотом направления движения, длина (для пандуса с поворотом)	нет	нет	нет		1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
- промежуточная с поворотом направления движения, ширина (для пандуса с поворотом)	нет	нет	нет		1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	нет	нет	нет		нет		
- на высоте (нижний поручень)					0,7- 0,9 м		К
- на высоте (верхний поручень)	нет	нет	нет		0,8- 1,0 м	Отсутствие, несоответствие	О
- горизонтальные завершения поручней	нет	нет	нет		нет	Допустимо отсутствие	К, О



- нетравмирующие окончания	нет	нет	нет		Нет			К, О
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет	нет	нет		Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости		К
<b>Тамбур</b>								
Глубина	есть	нет	нет		1,5 м и более при распашных дверях, менее 1,5 м при автоматических дверях	Менее 1,5 м при оказании помощи		К
Ширина	нет	есть	есть		2,0 м и более при распашных дверях, менее 2,0 м при автоматических дверях	Менее 2,0 м		К
Двери распашные, справочно	Да/нет	Да	Да		-	-		-
Двери автоматические, справочно	Да/нет	нет	нет		-	-		-
- ширина дверного проема в свету	есть	есть	есть		0,85 м и более	Не менее 0,8 м		К, О
- высота порога наружного, внутреннего	нет	есть	есть		0,014 м и менее	более 0,014 м		К
<b>Лестница на уровень 1- го этажа</b>								
Маркировка ступеней	нет	есть	есть		Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие		С
Поручни с двух сторон:	есть	нет	нет		Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие		О, С

- на высоте	есть	нет	0,85 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- горизонтальные завершения поручня	есть	нет	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- нетравмирующие окончания	нет	есть	Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1- го этажа</b>					
Ширина марша		есть	0,9 - 1,0 м	Не менее 0,85м	К
Уклон		нет	8% и менее	Не более 16 %	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)		есть	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)		есть	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>					
- на высоте (нижний поручень)			0,67 – 0,75 м	Допустимо несоответствие	К
- на высоте (верхний поручень)			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- горизонтальные завершения поручней		нет	Имеется	Допустимо отсутствие	К
<b>Пандус переносной</b> (при необходимости)			-	Наличие	К
<b>Подъемник для инвалидов</b> (при необходимости)			наличие	-	
- стационарный			наличие	-	К
- мобильный			-	наличие	К
<b>Коридоры/холлы</b>					
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	есть		1,2 м и более, допустимы	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м на длину	К, О